



УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.01.2017

м.Яремче

№ 1

**Про стан пожежної безпеки в
загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладах
Яремчанської міської ради**

Відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника Яремчанського міського відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області В.Федорчука про стан пожежної безпеки в загальноосвітніх та дошкільних закладах, які знаходяться на території Яремчанської міської ради,

виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Інформацію про стан пожежної безпеки закладів освіти (довідка додається) взяти до уваги.
2. З метою покращення стану пожежної безпеки закладів освіти начальнику управління освіти міськвиконкому (І.Онучак):
 - провести засідання колегії управління освіти з даного питання і визначити шляхи покращення стану справ;
 - визначити кращу школу з питань пожежної безпеки і на її базі провести міський семінар керівників установ освіти;
 - забезпечити покращення якості викладання уроків з безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.
3. Міському відділу УДСНС в області (В.Федорчук):
 - регулярно проводити пожежно-тактичні заняття по ліквідації умовних пожеж в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах та домогтися якісного його проведення;
 - взяти на постійний контроль виконання заходів по дотриманню правил пожежної безпеки в закладах освіти міської ради;
 - в квітні 2017 року в усіх установах освіти провести в рамках «Тижня безпеки життєдіяльності» об'єктові навчання по евакуації людей на випадок виникнення пожежі;
 - протягом 2017 року в усіх школах проводити громадську акцію «Запобігти, врятувати, допомогти»;

- в разі прийомки в експлуатацію об'єктів освіти вимагати представлення актів на проведення протипожежних робіт.

4. Селищному та сільським головам організувати в кожному населеному пункті із залученням відповідних служб обстеження з метою визначення місць для облаштування водозаборів для пожежних машин.

5. Інформацію про хід виконання даного рішення подати міському голові до 01.06.2017р. та до 01.02.2018р.

6. Координацію діяльності та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення покласти головних відповідальних виконавців – управління освіти міськвиконкому та міський відділ УДСНС в області.

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою, керуючим справами міськвиконкому О.Шимком та начальником міського відділу УДСНС в області В.Федорчуком.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим'юк

ДОВІДКА

про стан пожежної безпеки закладів освіти

На протязі 2016 року працівниками Яремчанського МВ У ДСНС України в Івано-Франківській області було здійснено ряд планових перевірок протипожежного стану дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл, що знаходяться на території Яремчанської міської ради. В ході проведених перевірок протипожежного стану даних об'єктів дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл, встановлено, що дирекцією дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл проводиться відповідна робота, щодо забезпечення пожежної безпеки даних об'єктів, розроблено комплекс план-заходів спрямованих на покращення пожежної безпеки, організовано навчання учнів та дітей правилам пожежної безпеки. Під керівництвом працівників Яремчанського МВ УДСНС, в деяких зі шкіл було проведено «Дні безпеки життєдіяльності». В приміщеннях дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл обладнано кутки з наглядною агітацією щодо попередження опікового травматизму та дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Організовано залучення викладацького складу та вихователів щодо проведення роз'яснювальної роботи серед підлітків, дотримання вимог пожежної безпеки в побуті

Однак в зв'язку з неналежним фінансуванням дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл, залишились не виконаними протягом двох і більше років наступні протипожежні недоліки:

1. ЗОШ №1 м. Яремче:

- не відремонтована і не обслуговується автоматична пожежна сигналізація;
- доукомплектувати пожежні крани рукавами та стволами.
- дерев'яні конструкції горищних приміщень не оброблено вогнетривким розчином;
- не проведено ремонт внутрішнього протипожежного водогону;
- не відремонтована і не обслуговується система оповіщення про пожежу;
- відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання;
- не проведено перезарядку вогнегасників;
- відсутні протипожежні двері в приміщенні котельні;
- відсутні коврики , чоботи та рукавиці в приміщенні електрощитової.

2. ЗОШ №2 м. Яремче:

- не відремонтовано систему блискавкозахисту на будівлі школи;
- не відремонтована і не обслуговується автоматична пожежна сигналізація;
- дерев'яні конструкції горищних приміщень не оброблено вогнетривким розчином;
- допускається підвішування ламп на струмопровідному проводі;
- допускається влаштування порогів на шляхах евакуації.

3. ЗОШ №3 м. Яремче:

- не відремонтовано систему блискавкозахисту на будівлі школи;

- відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання;
- не проведено технічне обслуговування вогнегасників;
- не доукомплектовано пожежний щит протипожежним інвентарем;
- допускається використання тимчасової електромережі;
- допускається влаштування порогів на шляхах евакуації.

4. Дитячий садок м. Яремче:

- не відремонтована і не обслуговується автоматична пожежна сигналізація;
- дерев'яні конструкції горищних приміщень не оброблено вогнетривким розчином;
- не проведено заміри опору ізоляції силової та освітлювальної мережі;
- не відремонтовано блискавкозахист споруд;
- не відремонтована і не обслуговується система оповіщення про пожежу;
- приміщення не забезпечені належною кількістю первинними засобами

Пожежогасіння;

- не проведено технічне обслуговування вогнегасників.

5. ЗОШ с. Микуличин:

- не відремонтована і не обслуговується автоматична пожежна сигналізація;
- дерев'яні конструкції горищних приміщень не оброблено вогнетривким розчином;
- не відремонтовано блискавкозахист споруд;
- не відремонтована водонапірна башта;
- не доукомплектовано пожежний щит на території.

6. ЗОШ с. Татарів :

- приміщення не забезпечено належною кількістю первинних засобів
- #### Пожежогасіння;
- не відремонтована і не обслуговується автоматична пожежна сигналізація;
 - дерев'яні конструкції горищних приміщень не оброблено вогнетривким розчином;
 - не відремонтовано блискавкозахист споруд;
 - не проведено в повному обсязі технічне обслуговування вогнегасників;
 - відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання для цілей
- #### пожежогасіння;

- допускається використання складової під сходовою кліткою;
- закрити електролампи розжарювання плафонами закритого виконання;
- не доукомплектований пожежний щит протипожежним інвентарем.

7. ЗОШ смт. Ворохта :

- допускається облицювання шляхів евакуації в приміщенні школи;
- не відремонтована і не обслуговується автоматична пожежна сигналізація;
- дерев'яні конструкції горищних приміщень не оброблено вогнетривким розчином;
- не відремонтовано систему блискавкозахисту на будівлі школи;

- не відремонтована і не обслуговується система оповіщення про пожежу.

8. ЗОШ с. Вороненко:

- не відремонтована і не обслуговується система оповіщення про пожежу;

- відсутнє зовнішнє водопостачання .

9. ЗОШ с. Яблуниця:

- не відремонтована і не обслуговується автоматична пожежна сигналізація;

- дерев'яні конструкції горищних приміщень не оброблено вогнетривким розчином;

- провести перевірку систем блискавкозахисту споруд;

- допускається облицювання стель горючими матеріалами.

10. Дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» смт. Ворохта

- відсутня автоматична пожежна сигналізація;

- дерев'яні конструкції горищних приміщень не оброблено вогнетривким розчином;

- не до забезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння.

11. Дошкільний навчальний заклад «Ліщинка» с. Татарів

- відсутня автоматична пожежна сигналізація;

- дерев'яні конструкції горищних приміщень не оброблено вогнетривким розчином.

Начальник міського відділу

В.І. Федорчук