



УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 27.02.2018р.

м.Яремче

№ 8

**Про виконання рішення
виконавчого комітету міської
ради від 24.01.2017 року №1
«Про стан пожежної безпеки в
загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладах
Яремчанської міської ради»**

Відповідно до ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника Яремчанського міського відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області В.Федорчука про стан пожежної безпеки в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, які знаходяться на території Яремчанської міської ради, та стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 24.01.2017 року №1 з даного питання,

виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Інформацію про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 24.01.2017 року №1 «Про стан пожежної безпеки в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Яремчанської міської ради» (довідка додається) взяти до уваги.

2. З метою покращення стану пожежної безпеки закладів освіти та дошкільних навчальних закладів:

2.1. Управлінню освіти міськвиконкому (Онутчак І.В.):

- провести засідання колегії управління освіти з даного питання і визначити шляхи забезпечення в повному обсязі виконання пунктів приписів та актів УДСНС України;

- узагальнити та подати на розгляд депутатів міської ради потребу в коштах на виконання приписів;

- визначити кращу школу з питань пожежної безпеки і на її базі спільно з міським відділом УДСНС України в області провести міський семінар керівників установ освіти;

- спільно з міським відділом УДСНС України в області проводити пожежно-тактичні заняття по ліквідації умовних пожеж в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах та домогтися якісного його проведення;

- спільно з міським відділом УДСНС в області в квітні 2018 року в усіх установах освіти провести в рамках «Тижня безпеки життєдіяльності» об'єктові навчання по евакуації людей на випадок виникнення пожежі;
- в разі прийомки в експлуатацію об'єктів освіти вимагати представлення актів на проведення протипожежних робіт;
- покращити якість викладання уроків з безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах.

2.2. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів та завідувачим дошкільних навчальних закладів забезпечити виконання пунктів приписів та актів міського відділу УДСНС України в повному обсязі.

2.3.Рекомендувати селищному та сільським головам:

- передбачити необхідні кошти в місцевих бюджетах на співфінансування заходів по виконанню приписів міського відділу УДСНС України в області;
- спільно з працівниками міського відділу УДСНС провести обстеження місць, придатних для облаштування водозаборів для пожежних машин.

2.4. Міському відділу УДСНС України в області (Федорчук В.І.):

- протягом 2018 року в усіх школах міської ради проводити громадську акцію «Запобігти, Врятувати, Допомогти»;
- взяти на постійний контроль виконання заходів по дотриманню правил пожежної безпеки в закладах освіти та дошкільних навчальних закладах міської ради.

3. Координацію діяльності та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення покласти на головного відповідального виконавця - міський відділ УДСНС України в Івано-Франківській області.

4.Співвиконавцям даного рішення подавати інформацію про стан його виконання до 01.06.2018 року та до 01.02.2019 року для узагальнення та надання інформації міському голові до 10.06.2018 року та до 10.02.2019 року.

5.Зняти з контролю рішення виконавчого комітету міської ради від 24.01.2017 року №1 «Про стан пожежної безпеки в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Яремчанської міської ради».

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Т.Клим'юка, керуючого справами міськвиконкому О.Шимка та начальника міського відділу УДСНС в області В.Федорчука.

Міський голова

Василь Онутчак

ДОВІДКА

про стан виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 24.01.2017 року №1 «Про стан пожежної безпеки в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Яремчанської міської ради»

Питання про стан пожежної безпеки в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Яремчанської міської ради розглядалося на засіданні виконавчого комітету міської ради 24 січня 2017 року. З даного питання прийнято рішення міськвиконкому №1, яким було дано завдання управлінню освіти міськвиконкому, селищному та сільським головам вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків.

На протязі 2017 року працівниками Яремчанського МВ УДСНС України в Івано-Франківській області було здійснено ряд позапланових перевірок протипожежного стану дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл, що знаходяться на території Яремчанської міської ради. В ході проведених перевірок протипожежного стану даних об'єктів дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл, встановлено, що дирекцією дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл проводиться відповідна робота, щодо забезпечення пожежної безпеки даних об'єктів, розроблено комплекс план-заходів, спрямованих на покращення пожежної безпеки, організовано навчання учнів та дітей правилам пожежної безпеки. Під керівництвом працівників Яремчанського МВ УДСНС, в деяких зі шкіл було проведено «Дні безпеки життєдіяльності». В приміщеннях дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл обладнано кутки з наглядною агітацією щодо попередження опікового травматизму та дотримання правил пожежної безпеки в побуті. Організовано залучення викладацького складу та вихователів щодо проведення роз'яснювальної роботи серед підлітків, дотримання вимог пожежної безпеки в побуті

Однак, в зв'язку з неналежним фінансуванням дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл, залишились не виконаними протягом двох і більше років наступні протипожежні недоліки:

1. ЗОШ №1 м. Яремче:

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007.

Не представлено документацію на систему блискавкозахисту

Не розроблено та не затверджено план евакуації з відповідного поверху із зазначенням, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожежогасіння

Не до забезпечено первинними засобами пожежогасіння

Не проведено обробку вогнетривким розчином дерев'яні конструкції горища

Не проведено обов'язкове особисте страхування членів добровільних пожежних дружин ДПД (ДПК)

Не закрито розподільчі коробки в приміщенні

Не доукомплектовано пожежний щит протипожежним інвентарем

Не встановлено світлові покажчики «Вихід».

Не проведено адресацію електричних щитків

Не представлено акти перевірки систем вентиляції
 Не встановлено показчик пожежного гідранта на території школи
 Не проведено перевірку зовнішнього протипожежного водопостачання
 Допускається куріння в приміщенні котельні
 Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію

2. ЗОШ №2 м. Яремче:

Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію в корпусі №1.
 Не доукомплектовано пожежний щит протипожежним інвентарем
 Не проведено обробку вогнетривким розчином дерев'яні конструкції
 горищного приміщення
 Не представлено документацію на автоматичну пожежну сигналізацію
 корпус №2

Не проведено обов'язкове особисте страхування членів добровільних
 пожежних дружин ДПД (ДПК)

Не встановлено показчик пожежного гідранта на території школи
 Не встановлено світлові показчики «Вихід».
 Допускається тимчасова ділянка електромережі.
 Допускається куріння в приміщенні котельні
 Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію
 Не закрито розподільчі коробки в приміщенні
 Не доукомплектовано пожежний щит протипожежним інвентарем
 Не проведено перевірку зовнішнього протипожежного водопостачання
 Не встановлено показчик пожежного гідранта на території школи

3. ЗОШ №3 м. Яремче:

Не забезпечено будівлю зовнішнім протипожежним водопостачанням.
 Не затверджено план- схему евакуації.
 Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені
 відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007.

Не доукомплектовано пожежний щит згідно норм.
 Допускається тимчасова ділянка електромережі.
 Не встановлено світлові показчики «Вихід».

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання
 пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину
 (ДПД).

Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію.
 Допускається тимчасова ділянка електромережі.
 Не закрито розподільчі коробки в приміщенні

4. ЗОШ с. Микуличин:

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені
 відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007.

Не затверджено план- схему евакуації.

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання
 пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину
 (ДПД).

Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію.
 Допускається тимчасова ділянка електромережі.
 Не проведено адресацію електрощитів.
 Не встановлено пожежний щит.

Не встановлено світлові покажчики «Вихід».

Не забезпечено будівлю зовнішнім протипожежним водопостачанням.

Не встановлено блискавкозахист.

Не доукомплектовано пожежний щит згідно норм.

5. ЗОШ смт. Ворохта :

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007.

Посадовим особам пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Не затверджено план-схему евакуації.

Не до забезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину (ДПД).

Не закрито електророзподільну коробку.

Не проведено адресацію електрощитів.

Не захищено будівлю від прямих попадань блискавки.

Не забезпечено будівлю зовнішнім протипожежним водопостачанням.

Не обладнано приміщення автоматичною пожежною сигналізацією.

Не закрито на ключ вихід на горище.

Не встановлено покажчики вихід з приміщень.

Не доукомплектовано пожежний щит згідно норм.

Не забезпечено електрощитову, первинними засобами пожежогасіння

Не закрито лампу розжарювання в плафон в електрощитовій

В приміщенні їдальні заборонити використання пошкоджених розеток

Не проведено обробку вогнетривким розчином дерев'яні конструкції горищного приміщення

6. ЗОШ с. Вороненко:

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007.

Посадовим особам пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Не затверджено план-схему евакуації.

Не до забезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння

Не забезпечено будівлю зовнішнім протипожежним водопостачанням.

7. ЗОШ с. Яблуниця:

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007.

Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину (ДПД).

Не до забезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння.

Не доукомплектований пожежний щит.

Не проведено просочення дерев'яних конструкцій горища

Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію.

Встановити систему оповіщення людей про пожежу

Не встановлено світлові покажчики «Вихід».

Не проведено ревізію блискавкозахисту.

Закрити розподільчі коробки в приміщенні

Встановити покажчик ПВ біля пожежного водоймища та об'єм води

Встановити майданчик 12x12 з твердим покриттям біля пожежного водоймища

Заборонити облицювання стелі горючими матеріалами у переході у їдальню

8. ЗОШ с. Татарів:

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007.

Посадовим особам пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Не затверджено план-схему евакуації.

Не до забезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння.

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину (ДПД).

Не закрито електророзподільну коробку.

Не проведено адресацію електрощитів.

Не захищено будівлю від прямих попадань блискавки.

Не забезпечено будівлю зовнішнім протипожежним водопостачанням.

Не обладнано приміщення автоматичною пожежною сигналізацією.

Не встановлено покажчики вихід з приміщень.

Не доукомплектовано пожежний щит згідно норм.

Не встановлено світлові покажчики «Вихід».

9. ЗОШ с. Поляниця:

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину (ДПД)

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007

Не доукомплектовано пожежний щит згідно норм.

Не проведено обробку вогнетривким розчином дерев'яні конструкції горючого приміщення

Дошкільний навчальний заклад «Гірський струмочок» м. Яремче

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007

Посадовим особам пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки

Не затверджено план-схему евакуації

Не до забезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння

З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину (ДПД)

Не закрито електророзподільну коробку

Не проведено адресацію електрощитів

Не встановлено між ліжка проходи 0,8 м.

Не захищено будівлю від прямих попадань блискавки

Не забезпечено будівлю зовнішнім протипожежним водопостачанням
 Не здійснено замір опору ізоляції електромережі та контуру заземлення
 Не обладнано приміщення автоматичною пожежною сигналізацією
 Не проведено технічне обслуговування наявних первинних засобів пожежогасіння

Не проведено перевірку систем вентиляції
 Не закрито на ключ вихід на горище
 Не проведено перевірку пожежних кран комплектів
 Допускається захаращення сторонніми предметами приміщення спальні
 Не відремонтовано сходи другого евакуаційного виходу
 Не встановлено покажчики вихід з приміщень

Дошкільний навчальний заклад «Ягідка» с. Микуличин

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007

Не затверджено план-схему евакуації
 Не до забезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння
 З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину (ДПД)
 Не здійснено просочення дерев'яних конструкцій горища вогнетривким розчином

Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію
 Допускається тимчасова ділянка електромережі
 Не закрито електророзподільні коробки
 Не проведено адресацію електрощитів
 Не встановлено пожежний щит
 Не встановлено світлові покажчики «Вихід»
 Допускається захаращення шляхів евакуації садка

Не забезпечено будівлю зовнішнім протипожежним водопостачанням

Дошкільний навчальний заклад «Ліщинка» с. Татарів

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007

Не затверджено план-схему евакуації
 Не до забезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння
 З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину (ДПД)

Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію
 Допускається тимчасова ділянка електромережі
 Не закрито електророзподільні коробки
 Не проведено адресацію електрощитів
 Не встановлено пожежний щит
 Не встановлено світлові покажчики «Вихід»
 Не забезпечено будівлю зовнішнім протипожежним водопостачанням

Не встановлено блискавкозахист

Не проведено замір опору ізоляції електромережі
 Не проведено чистку димоходу із складанням акту

Дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» смт. Ворохта

Не забезпечено будівлю зовнішнім протипожежним водопостачанням

Не встановлено блискавкозахист
 Не проведено замір опору ізоляції електромережі
 Не проведено чистку димоходу із складанням акту
 Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007

Не затверджено план-схему евакуації
 Не до забезпечено приміщення первинними засобами пожежогасіння
 Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію
 Допускається тимчасова ділянка електромережі
 Не закрито електророзподільні коробки
 Не доукомплектовано пожежний щит згідно норм
 Двері евакуаційних виходів відчиняються не по шляху евакуації
 Не здійснено просочення дерев'яних конструкцій горища вогнетривким розчином

Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки

Дошкільний навчальний заклад «Смерічка» с. Яблуниця

Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007

Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки

Не встановлено блискавкозахист
 Не встановлено автоматичну пожежну сигналізацію
 З метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам, організації їх гасіння створити добровільну пожежну дружину (ДПД)
 Не здійснено технічне діагностування первинних засобів пожежогасіння
 Не встановлено наявні первинні засоби пожежогасіння на висоті 1,5 м. від рівня підлоги
 Не забезпечено будівлю згідно норм належності первинними засобами пожежогасіння

Не здійснено замір опору ізоляції електромережі та контуру заземлення
 Не заборонено встановлення електророзеток на горючій основі
 Не забезпечено будівлю необхідною кількістю води для цілей зовнішнього пожежогасіння

Не укомплектовано пожежний щит з необхідним протипожежним інвентарем

Не заборонено влаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщенні

Не очищено другий евакуаційний вихід від сторонніх предметів

Дошкільний навчальний заклад «Ластівочка» с. Поляниця

Не представлено акти на блискавкозахист
 Не проведено замір опору ізоляції електромережі
 Територія підприємства, а також будівлі, споруди, приміщення забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007

Не розроблено план-схему евакуації
 Не заключено договір на обслуговування автоматичної пожежної сигналізації

Не представлено акти на автоматичну пожежну сигналізацію

Не виведено сигнал від приймально контрольного приладу на пульт централізованого спостереження

Не встановлено пожежний щит

Не представлено акти на просочення дерев'яних конструкцій горища вогнетривким розчином

Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки

Не розроблено інструкцію з питань пожежної безпеки

Начальник міського відділу

В.І. Федорчук